

## Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «3-й микрорайон», автобусные маршруты № 77,61,65,69,71,98.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **250**м

3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет ни акустической, ни тактильной, ни визуальной.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (отсутствуют съезды с тротуара, имеются неровности пути.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О,С,Г,У)		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О,С,Г,У)		3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД (К, О,С,Г,У)		5, 6, 7, 8.

	эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О,С,Г,У)		9, 10, 11.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О,С,Г,У)		12, 13, 14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О,С,Г,У)		15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О,С,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Территория, прилегающая к зданию  
Фото 1




Фото 2



**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 247» 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.3А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т.ч для инвалидов с нарушениями зрения; - наличие перепадов высот - отсутствие тактильной информации перед входом.	Все	- установить информацию об ОСИ на входе со стороны дверной ручки, организовать оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников, ответственных за оказание помощи МГН	Орг. мероприятия.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2, 3		Отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН, отсутствует освещение, отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу.	К,О,С	Нанесение цветовой и тактильной маркировки, обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики, организовать освещение.	Орг. мероприятия.
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К, О,С)		1,2,3	Текущий ремонт, орг.мероприятия

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП,

2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И 2К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:


Территория, прилегающая к зданию признана доступной частично избирательно (Г, У). Организация ситуационной помощи на входе, нанесение цветовой и тактильной маркировки, установка бортиков, организация освещения, позволит сделать вход на территорию здания доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Вход в здание

Фото 3



Фото 4



**Результаты обследования:**  
**2. Входа (центрального) в здание**  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Детский сад № 247», 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.3А**

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней, отсутствует завершающая часть поручня на 30 см., не дублируется подъемными устройствами.	К, О, С	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи.	Орг. мероприятия.
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, информация об ОСИ не дублируется рельефными знаками.	К, О, С	Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема	Орг. мероприятия.
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствует световой и звуковой маяк. Не функционирует доводчик. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне.	К, О, С.	Установка светового и звукового маяка, отрегулировать доводчик. Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного	Орг. мероприятия.

							пути.	
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне.	С	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Орг. мероприятия.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Центральный вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К, О,С)		4	орг. мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Центральный вход в здание признан доступным частично избирательно (Г, У). Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,8 м до проема, регулирование доводчика, нанесение яркой контрастной маркировки на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути позволит сделать центральный вход в здание доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Пути движения  
внутри здания  
Фото 5



Фото 6



Фото 7

Фото 8



## Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247», 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.3 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (1 этаж)	есть		5, 6,	Узкий коридор. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностям и восприятия инвалидов	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.	Орг. мероприятий.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7,8	Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами. Нет тактильной информации перед маршем лестницы. Нет контрастной маркировки крайних ступеней. Отсутствие информации об уровне этажа на поручне на шрифте Брайля.	К, О, С	Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. Разместить сведения об уровне этажа («вверх ногами»)	Орг. мероприятий.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть			Дверной проём меньше 0,9 м. Не функционирует доводчик. Нет дублирования рельефными знаками на обозначениях	К, О, Г.	Использовать кресло-коляску, габариты которой позволяют преодолевать узкие дверные проёмы. Установить рельефную табличку; Установить «говорящую» табличку Отрегулировать доводчик.	Орг. мероприятия.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О,С,Г,У)		5, 6, 7, 8.	Текущий ремонт, орг.мероприятия
--	------------------	--	-------------	---------------------------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными частично избирательно (У). Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению, установка тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, организация ситуационной помощи, нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, размещение сведения об уровне этажа («вверх ногами»), использование кресла -коляски, габариты которой позволят преодолевать узкие дверные проёмы, установка рельефной таблички, регулирование доводчика позволит сделать пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Зона целевого назначения (кабинетная форма)

Фото 9



Фото 10



Зона целевого назначения  
(зальная

форма)  
Фото 11



## I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247», 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.3 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9, 10	Ненормативная форма размещения визуальной информации о помещении, отсутствие дублирования инф. обозначений помещений, отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью.	К, О, Г, С.	Разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,6м перед дверью.	Орг. мероприятия.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11	- В зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха. - При проведении мероприятий не организован о донесение информации в доступной форме людям с нарушениям	К, О, Г, С.	Выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации (организация сурдоперевода) , Организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала.	Орг. мероприятия.

					и восприятия.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД(К,О,С,Г,У)		9, 10, 11	Текущий ремонт, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признана доступно частично избирательно (У). Размещение информации о помещении на стене с стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, нанесение контрастной и рельефной поверхности за 0,6м перед дверью выделение в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации, организация ситуационной помощи в виде сопровождения персонала позволит сделать зону целевого назначения здания доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

## Санитарно-гигиенические помещения

Фото 12



Фото 13



Санитарно-гигиенические  
помещения  
Фото 14



## I Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247», 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д.3 А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12, 13, 14	<p>Ширина дверного проема 70 см., габариты кабины- ____, отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом, Отсутствие мест крепления Костылей, тростей. Отсутствуют поручни у унитаза и раковины, Зона у раковины - см. Отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, Отсутствует кнопка вызова персонала.</p>	К, О, С.	<p>Установка поручней у раковины и унитаза; устройство креплений для костылей, тростей; нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу; установка кнопки вызова персонала.</p>	Орг. мероприятия.

5.2	Душевая/ ванная комната	не т					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	не т					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД(К, О,С,Г,У)		12, 13, 14	Текущий ремонт, орг.мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


### Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения признаны доступными частично избирательно (У). Установка поручней у раковины и унитаза, устройство креплений для костылей тростей, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине унитаза, позволит сделать санитарно-гигиенические помещения доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Система информации на объекте  
Фото 15



Фото 16



## I Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247», 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 3А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	Орг. мероприятия.
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности и информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания мест посещения.	Все		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)		15,16	Текущий ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Система информации на объекте признана временно недоступной всем категориям инвалидов и МГН. Организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта делает доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.